



**BLL COMPRAS**

## Esclarecimentos - Processo 63/2023 - MUNICIPIO DE CEU AZUL

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
21/08/2023 12:22	Boa Tarde Prezados, Duvidas referente ao PREGÃO Nº 63/2023 – M.C.A. – ANEXO 01 parte Objeto da OBS: visita técnica é obrigatória? Podemos mandar declaração de optar por não vistoria do local devido a distância ? Cabine do Elevador de acessibilidade é panorâmica ou fechada?		Não há arquivo anexado.
A. S DE J SOARES E CIA LTDA - 02118629000166		elevapelevadores@gmail.com / (17) 3462-7354	

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
21/08/2023 13:51	Boa tarde! Informamos que a visita visa esclarecer a implantação do mesmo, porém, não é obrigatória a realização da visita. É possível a elaboração da declaração, assumindo a responsabilidade dos serviços caso seja vencedora. Quanto a cabine do elevador de acessibilidade, informamos que, conforme Edital Retificado, trata-se de Elevador do tipo plataforma de acessibilidade, com Estrutura Metálica Panorâmica, com capacidade para 03 (três) passageiros.		Não há arquivo anexado.

DANIELA DE FREYN DREYER

CÉU AZUL-PR - 21/08/2023

Gerado em: 21/08/2023 13:52:02