



Avenida Marechal Cândido Rondon  
VIA MAO DUPLA

**PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO**

ESCALA: 1:100

QUADRO RESUMO DAS MEDIDAS DE SEGUANÇA				
EXTINTORES	ÁGUA PRESSURIZADA PÓ QUÍMICO SECO BC - 20 B.C GÁS CARBÔNICO BC - 6 B.C			
PROTEÇÃO ESTRUTURAL	TRRF de 60 minutos (conforme exigido em TABELA A da NPT 06)			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	O sistema de sinalização de emergência Com sinalização permanente dimensionada para a pior situação de visualização do seja, mais utilizada.			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	O sistema de instalações elétricas atende as Normas Regulamentadoras em vigência - NR10			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Obedecerá a NPT-018 (Luminárias com 5 Lux em locais com desníveis, tais como: Escadas, portas com altura inferior a 2,10m e obstáculos. Luminárias com 3 Lux em locais planos tais como: corredores, halls, elevadores e locais de refúgio). Instaladas a 2,50m de altura ou abaixo da projeção do colchão de fumaça.			
ALARME E DETECTOR	Não Contempla			
HIDRANTE	Não Contempla			
BRIGADA DE INCÊNDIO	conforme NPT 017			
CLASSIFICAÇÃO - CSOIP				
GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	EDUCACIONAL	E-1	ESCOLA	ESCOLA
CARGA DE INCÊNDIO - NPT				
OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup>	
E-1	EDUCACIONAL	E-1	300Mj/m <sup>2</sup>	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A RISCO				
CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup>			
LEVE	300Mj/m <sup>2</sup>			
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO				
PIED	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I		
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE II - A		
TETO E FORNO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE II - A		

**LEGENDA**

- VIATURA DOS BOMBEIROS
- ENTRADA PARA O CB
- RISCO ELÉTRICO
- HIDRANTE
- RESERVA DE INCÊNDIO
- EXTINTOR
- CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
- SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- CENTRAL DE GAS GLP.

**PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

**IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO**

Pavimento ou Setor	Ocupação	C.I. (M <sup>2</sup> /M <sup>2</sup> )	Nº. de Pavimentos	Pé direito (m)	Área (m <sup>2</sup> )
TERREO	EDUCACIONAL	300	01	300M	734,90M <sup>2</sup>

Altura: 3,00m Risco: RL Área Existente: 734,90m<sup>2</sup> Área Total: 734,90m<sup>2</sup>

**MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO**

<input checked="" type="checkbox"/> Acesso de viaturas do C. B. - NPT 006	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência NPT 018
<input checked="" type="checkbox"/> Separação entre edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Alarme de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência NPT 020
<input checked="" type="checkbox"/> Compartimentação horizontal/vertical	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incêndio NPT 021
<input checked="" type="checkbox"/> Controle de materiais de acabamento NPT 010	<input checked="" type="checkbox"/> Hidrantes e Mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência NPT 011	<input checked="" type="checkbox"/> Chuveiros automáticos
<input checked="" type="checkbox"/> Elevador de Emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Resfriamento
<input checked="" type="checkbox"/> Brigada de incêndio	<input checked="" type="checkbox"/> Espuma
<input checked="" type="checkbox"/> Plano de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema fixo de gases limpos

Reservatórios Inferior 0,00 Superior 0,00 RTI 0,00 SPK 0,00

**HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP**

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	No. do PSCIP

OBRA: CEMEI SÃO FRANCISCO DE ASSIS

END.: AVENIDA MARECHAL CANDIDO RONDON, ESQUINA COM AVENIDA ARNALDO BUSATO, QUADRA 19 LOTE 09 E 10

ÁREA: 734,90 m <sup>2</sup>	OCUPAÇÃO: Educacional - ESCOLA	PIUSO DO CBMPR
PRANCHA 01/03 CONTEÚDO DA PRANCHA: PLANTA DE RISCO DE INCÊNDIO, QUADRO DE ESTATÍSTICA, SITUAÇÃO		
PROPRIETARIO: PREF. MUNICIPAL DE CEU AZUL CNPJ: 76.206.473/0001-01		
ESCALA: INDICADAS	RESP. TÉCNICO: JOÃO VALDIR SAKAI	DATA: 09/11/2017