



ESCALA 1: 150

PLANO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
IDENTIFICACAO DA EDIFICACAO E/OU AREA DE RISCO

Pavimento ou Setor	Ocupacao	C.I. (MJ/M2)	No. de Pav.	Pé direito (m)	Area (m2)
TERREO-	ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO	300	01	3,00 M.	848,05 M2.
TERREO-	QUADRA POLIESPORTIVA	150	01	3,00 M.	1281,00 M2.
TERREO-	CASA	300	01	2,80 M.	77,28 M2.
TERREO-	CENTRAL DE GLP - 2X45kg		01	2,20 M	1,12 M2.

Altura: 3,00 M. Risco: R L Area Existente: 2207,45 Area Total: 2207,45M2.

MEDIDAS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

<input checked="" type="checkbox"/> Acesso de viaturas do C.B.	<input checked="" type="checkbox"/> Iluminacao de emergencia NPT-018.
<input checked="" type="checkbox"/> Separacao entre edificacoes	<input checked="" type="checkbox"/> Alarme e Deteccao de incendio
<input type="checkbox"/> Seguranca de estrutural nas edificacoes	<input checked="" type="checkbox"/> Sinalizacao de emergencia NPT-020.
<input type="checkbox"/> Compartimentacao horizontal/vertical	<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incendio NPT-021.
<input type="checkbox"/> Controle de materia de acabamento NPT-010.	<input type="checkbox"/> Hidrantes e Mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/> Saldos de emergencia NPT-011.	<input type="checkbox"/> Chuveiros automaticos
<input checked="" type="checkbox"/> Brigada de incendio	<input type="checkbox"/> Resfriamento
<input type="checkbox"/> Controle da Fumaca	<input type="checkbox"/> Espuma
<input type="checkbox"/> Plano de emergencia	<input type="checkbox"/> Sistema fixo de gases limpos

Reservatorios Inferior Superior RTI 0,00 SPK 0,00

HISTORICO DE ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO DO PSCIP

DATA	DISCRIMINACAO DA ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO	No. do PSCIP

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL SAO CRISTOVAO

END.: RUA PROFESSOR DANIEL MURARO, 1736 QUADRA Nº09, LOTE Nº 01-A

AREA:	2207,45 M2.	OCUPACAO:	ESCOLAS EM GERAL CENTROS ESPORTIVOS	P/USO DO CBMPR
PRANCHA:	01/05	CONTEUDO DA PRANCHA:	_PLANTA de RISCO DE INCENDIO.	
PROPRIETARIO:	MUNICIPIO DE CEU AZUL CNPJ: 16.396.473/0001-01			
ESCALA INDICADAS:	RESP. TECNICO:	DATA:	03 /05 /2017	
	GUSTAVO FRANCHESCHINI CREA PR 126179/D			

- LEGENDA
- ENTRADA PARA O C. B.
 - VIATURAS DO C. B.
 - RISCO ELETRICO
 - AREA PROTEGIDA POR GAS DIOXIDO CARBONO CO2

- RISCO ELETRICO
- CENTRAL PREDIAL DE GLP
- ESCADA O RESISTENCIA 90 mm
- VIATURA DOS BOMBEIROS